


СОГЛАСОВАНО

Председатель Ульяновской городской
общественной организации
инвалидов «Возрождение»
УООООО(ВОИ)


Е.П. Латинова
2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГКУСО СП
«Ручеек»


Е.Ю. Митулова
09 августа 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Социальный приют для детей и подростков
«Ручеек» в р.п. Красный Гуляй»

2023 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ОГКУСО СП «Ручеёк»
1.2. Адрес объекта: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п.Красный Гуляй, ул.Строительная, дом 14
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1118,67 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка - да;
1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта 2007г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт, 2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков «Ручеёк» в р.п.Красный Гуляй» ОГКУСО СРЦН «Ручеёк».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п.Красный Гуляй, ул.Строительная, дом 14
ОГКУСО СП «Ручеёк»
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
1.9. Форма собственности – государственная;
1.10. Территориальная принадлежность – региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социального развития Ульяновской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
г.Ульяновск, ул.Федерации, дом 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: социальное обслуживание населения
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, срочные социальные услуги; социально-трудовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.
2.3 Форма оказания услуг: предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость, вместимость - 21
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с наличием адаптированного пассажирского транспорта к объекту): нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м
3.2.2 время движения (пешком) - 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОГКУСО СП «Ручеек»:

Объект доступен частично избирательно для К, О, С, У

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2025 г.

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется

Согласование с Министерством социального развития Ульяновской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ____

ООО «Артефакт» Аналитический отчет о результатах сбора и обобщения информации о

качестве условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания

Ульяновской области в 2022 году.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» 08 2023г.,
2. Акта обследования объекта: от «09» 08 2023 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор ОГКУСО СП «Ручеек»

Митулова Е.Ю. [подпись]
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Комиссия по определению доступности ОГКУСО СП «Ручеек»

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Заместитель директора ОГКУСО СП «Ручеек»

Явкина Л.И. [подпись]
(должность, Ф.И.О. (подпись))

Заместитель директора ОГКУСО СП «Ручеек»

Юманова И.А. [подпись]
(должность, Ф.И.О. (подпись))

Председатель профсоюзного комитета

Смирнова И.Ш. [подпись]
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГКУСО СП «Ручеек»
Е.Ю. Митулова
«09» 08 2023 г.

АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОГКУСО СП «РУЧЕЕК»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ОГКУСО СП «Ручеек»
1.2. Адрес объекта: Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, дом 14
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1118,67 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта 2007 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г.
капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п. Красный Гуляй»
ОГКУСО СП «Ручеек»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй, ул. Строительная, дом 14, ОГКУСО СП «Ручеек»
1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности - государственная.
1.10. Территориальная принадлежность – региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социального развития Ульяновской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – социальное обслуживание населения
2.2 Виды оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, срочные социальные услуги; социально-трудовые;
2.3 Форма оказания услуг: предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: не имеется

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 21
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке) – доступно движение маршрутным автобусом № 120 с автовокзала г.Ульяновск до автобусной остановки р.п.Красный Гуляй

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНИП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным – до принятия решения об обустройстве и его исполнении, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)


№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

 Митулова Е.Ю.

«09» 08 2023 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОГКУСО СП «РУЧЕЕК»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ОГКУСО СП «Ручеёк»
1.2. Адрес объекта: 433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п.Красный Гуляй, ул.Строительная, дом 14
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 1118,67 кв.м
1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта 2007
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г; капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания
«Социальный приют для детей и подростков «Ручеёк» в р.п.Красный Гуляй», ОГКУСО СП «Ручеёк»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п.Красный Гуляй, ул.Строительная, дом 14, ОГКУСО СП «Ручеёк»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: социальная защита

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
доступно движение пассажирским транспортом с автовокзала г.Ульяновск до автобусной остановки Красный Гуляй
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, Г, У)		

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект частично доступен индивидуально для К, Г, У.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025 г.

в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. другое

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Председатель комиссии : Митулова Е.Ю.

Заместитель директора Явкина Л.И.

Заместитель директора Юманова И.А.

Председатель профсоюзного комитета Смирнова И.Ш.

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 08 2023 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да			Отсутствует автоматическое открывание дверей	К, О	Установить автоматическое открывание дверей	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Да			Путь движения не обозначен, отсутствует нескользящее покрытие.	К, О, С, Г, У	Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Да			Не имеется			
1.5	Автостоянка и парковка	Да		15	Отсутствие дорожной разметки на месте для парковки для инвалидов	К, О, С, Г, У	Нанести дорожную разметку на месте для парковки для инвалидов	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И			Текущий ремонт
--	------	--	--	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна частично избирательно для определенной категории инвалидов.

2. Результаты обследования:

ВХОДА (ВХОДОВ) В здание

№ д/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование знаков, надписей и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	С,Г	Установить звуковую и зрительную информацию, знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля	Установка звуковой и зрительной информации, знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля
2.2	Пандус (наружный)	есть			Не адаптирована под категорию С,Г	С,Г		
2.3	Дверь (входная)	есть			Не адаптирована под категорию С,Г	С,Г		
2.4	Тамбур	есть			Не адаптирована под категорию С,Г	С,Г		
ОБЩИЕ требования к зоне		Необходимо обеспечить доступность всех категорий инвалидов и МГН						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И(К,О,У)			Ремонт(текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью - избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Входы в здание частично доступны избирательно для определенных категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 08 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование знаков, надписей и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, отсутствуют специально-оборудованные санитарно-гигиенические помещения	С, К, О, Г	требуется	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил	С	Нанести предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Технически невозможно	К,О		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Технически невозможно	К,О		

3.5	Дверь	есть		Имеются двери, не соответствующие по размеру, пороги в некоторых дверях выше 0,014 м.	К, О, С	Поменять двери	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность для всех категорий инвалидов и МГН					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У, К)			Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания частично доступны избирательно для определенных категорий инвалидов.

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 08 2013 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствуют универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН, отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика, отсутствует лифт и подъемник	К, О,С,Г	Выделить универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН Технически невозможно	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У)			Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) частично избирательно доступны для определенных категорий инвалидов

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 08 2023 г.**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть		8,9	Туалетные комнаты полностью не соответствуют по размерам	К, О, С, Г, У	Разработать ПСД , внести в программу «Доступная среда» с целью выделения денежных средств	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Душевая комната полностью не соответствуют	К, О, С, Г, У	Разработать ПСД , внести в программу «Доступная среда» с целью выделения денежных средств	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			Отсутствует помещение	К, О, С, Г, У	Разработать ПСД , внести в программу «Доступная среда» с целью выделения денежных средств	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения не доступны для категории К,О,С

к Акту обследования к паспорту доступности от «09» 08 2023 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства информации доступны для некоторых категорий инвалидов	К С, Г	не требуется	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией	Г, С	Установить акустические средства	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Дублирование знаков, надписей и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	С, Г	Установить тактильные средства	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)	плане		(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И			Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте частично избирательно доступны для определенных категорий инвалидов